

Директору Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 18

623950, Свердловская область, г. Тавда, ул.
Карла Маркса, 42 а

Васютиной Наталье Ивановне

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

31.08.2022

г. Тавда

Я, заместитель главного государственного инспектора Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору майор внутренней службы Иванов Алексей Анатольевич, рассмотрев материалы и постановление по делу об административном правонарушении от 29.08.2022 № 57 в отношении юридического лица, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18, ИНН 6634007455, юридический адрес: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 42 а, осуществляющего деятельность по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 42 а, в соответствии со статьями 24.1 и 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ:

29 августа 2021 года в 15 час. 00 мин. в результате внеплановой выездной проверки в здании помещениях и на прилегающей территории Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа № 18 по адресу: 623950, Свердловская область, г. Тавда, ул. Карла Маркса, 42 а, эксплуатирующим объекты недвижимости на праве оперативного управления на основании свидетельства о государственной регистрации права 66АЖ № 284310 от 09.04.2014 г., учитывая, что в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, допустило нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
--------------	--	--

1.	На объекте защиты углекислотные огнетушители обслуживаются с нарушением установленных заводом-изготовителем сроков, а именно очередное ежегодное взвешивание огнетушителей проведено через один год и пять месяцев после предыдущего взвешивания (необходимо проводить не реже одного раза в год);	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; паспорт завода-изготовителя на огнетушитель;
2.	На объекте защиты углекислотный огнетушитель с присвоенным порядковым номером № 10 имеет потерю веса в 60 грамм, допустимая потеря веса 50 грамм в год;	п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; паспорт завода-изготовителя на огнетушитель;
3.	При проведении инструктажей по пожарной безопасности в учреждении не обеспечивается проведение практической части обучения мерам пожарной безопасности (отсутствует соответствующая запись в журнале учета инструктажей);	п. 3 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 3 порядка, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, утв. приказом МЧС России от 18.11.2021г. № 806
4.	Программа вводного противопожарного инструктажа не соответствует требованиям нормативных документов в части необходимого содержания программы;	п. 9, приложение № 2 к порядку, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, утв. приказом МЧС России от 18.11.2021г. № 806;

За нарушение требований пожарной безопасности постановлением по делу об административном правонарушении от 31.08.2022 № 57 юридическое лицо, МАОУ СОШ № 18 привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде предупреждения.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении МАОУ СОШ № 18 выявлены причины и условия, способствовавшие его совершению, вызвавшие в следующем:

- недостаточный уровень правовой и технической осведомленности о действующем нормативном правовом регулировании в области пожарной безопасности;
- ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей;
- отсутствие должного контроля за деятельностью подчиненных работников со стороны руководства;
- недостаточная организация работы по выполнению установленных требований;
- ослабление контроля к исполнению требований законодательства;

Руководствуясь статьей 29.13 КоАП РФ, вношу настоящее представление и

ТРЕБУЮ:

1. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

2. В соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ рассмотреть настоящее представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, является основанием для привлечения виновных должностных лиц к административной ответственности согласно статье 19.6 КоАП РФ.

Заместитель главного государственного инспектора
Тавдинского ГО, Таборинского МР
по пожарному надзору
майор внутренней службы
Иванов А.А.



Представление получил:

Васюткина Н.И. 31.08.2022 Васф
(Ф.И.О., дата, подпись)

Представление направлено

(дата, номер почтового отправления)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 652995314667932372014845887876356063299114658555

Владелец Ефимова Анастасия Валерьевна

Действителен с 10.01.2025 по 10.01.2026